

Nr sprawy AZP-240/PN-p5350/30/2020 - 55

Data 04. 02. 2021

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **roboty budowlane na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 6 części:**
część 1 - roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisów p.poż. budynku MDS KUL przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie,
część 2 - roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisów p.poż. budynku domu studenckiego KUL przy ul. Konstantynów 1A w Lublinie,
część 3 - roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisów p.poż. budynku domu studenckiego KUL przy ul. Niecałej 8 w Lublinie,
część 4 - roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisów p.poż. budynku domu studenckiego KUL przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli,
część 5 - roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisów p.poż. budynku WMiAK KUL przy ul. Konstantynów 1H w Lublinie,
część 6 - roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Kolegium Jana Pawła II przy Al. Racławickich w Lublinie obejmujące wydzielenie pożarowe parteru od I piętra i przebudowę wentylacji oddymiającej.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

1

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi na złożone we wniosku o wyjaśnienie zapisów SIWZ zapytania

Pytanie nr 1

Proszę o podanie grubości ścian dla montażu ościeżnic regulowanych (tuneli wykończeniowych do zabudowy muru) w budynkach DS przy ul. Konstantynów 1A i 1B. Brak wymiarów w udostępnionych projektach. Czy Inwestor zweryfikował możliwość montażu takich ościeżnic przy nowych drzwiach?

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza rzuty kondygnacji budynków DS przy ul. Konstantynów 1B oraz Konstantynów 1A, na których zaznaczono grubości ścian, w których mają być zamontowane nowe drzwi. Ponadto Zamawiający informuje, że po weryfikacji sposobu montażu drzwi zmienia sposób montażu ościeżnic wykonywanych bezpośrednio przy ścianie wewnętrznej (brak węgarka). W przypadku montażu drzwi w takich miejscach zamiast ościeżnic regulowanych lub opasek ozdobnych należy wykonać listwy ozdobne w kolorze zbliżonym do koloru ościeżnicy na styku ościeżnicy ze ścianami, a ewentualne szczeliny po montażu listew wynikające z nierówności ścian wypełnić akrylem i pomalować w kolorze ścian.

Pytanie nr 2

(Dotyczy części 1, 2 i 3) Czy prace związane z uzupełnieniem tynków i malowanie w ilościach i miejscach wskazanych w przedmiarach wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? W „Szczegółowych zakresach przedmiotu zamówienia” brak jest tej informacji poza budynkiem DS przy ul. Konstantynów 1B gdzie jest zapis „Malowanie nowo wykonanych sufitów.” Z udostępnionych dokumentów wynika, że prace te należy wykonać tylko w budynku przy ul. Konstantynów 1B. Proszę o wyjaśnienie i wskazanie, w jakich budynkach i jakich pomieszczeniach należy uzupełnić tynk i przemalować ściany.

Odpowiedź:

Dla części 1 - Zamawiający informuje, że wymaga aby Wykonawca pomalował wszystkie nowe sufity oraz naprawił i pomalował uszkodzenia powstałe przy montażu sufitów, drzwi i instalacji.

Dla części 2 – Zamawiający informuje, że wymaga pomalowania nowych sufitów, oraz wykonania napraw i pomalowania uszkodzeń powstałych przy montażu sufitów, drzwi, instalacji. Pomalować należy także w całości sufity, ściany, grzejniki i rury od c. o. w trzech nowych pomieszczeniach na II piętrze (oznaczonych jako 3.7, 3.8 i 3.9), które powstaną po podziale większego pomieszczenia. Należy również pomalować ściany wskazane do pomalowania na rzutach parteru i I piętra (pom. nr 1.8 i 2.8).

Dla części 3 - Zamawiający informuje, że wymaga aby Wykonawca pomalował sufity w korytarzach, przedsionki w segmentach, w których będą wymieniane drzwi oraz uszkodzenia powstałe przy montażu drzwi i instalacji.

Ponadto Zamawiający informuje, że wymaga od Wykonawców naprawienia wszelkich uszkodzeń wraz z ich zaszpachlowaniem, dotarciem i pomalowaniem w kolorze zbliżonym do koloru istniejących ścian lub sufitów obok naprawianych uszkodzeń. Miejsca naprawiane mają posiadać fakturę zbliżoną do ścian istniejących.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 12a ustawy Pzp przesuwając termin składania i otwarcia ofert na 22 lutego 2021r. i dokonuje następującej zmiany w zapisach siwz.

2

Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Rozdział XII SIWZ. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 stycznia 2021 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w 12 stycznia 2021 r. o godzinie 12:00

TREŚĆ PO ZMIANIE SIWZ:

1. Oferty należy składać w terminie do dnia **22 lutego 2021 r. do godz. 11:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi **22 lutego 2021 r. o godzinie 12:00**

Załączniki:

1. Rzuty Konstantynów 1A
2. Rzuty Konstantynów 1B

Podpisano

z upoważnienia Rektora KUL


mgr Małgorzata Baran-Sanocka
Dyrektor administracyjny